

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ОФ №3

 К.Н. Иванов
«15» ноябрь 2010 г.

АКТ

обследования покрытия участка паропровода сверхтонким керамическим теплоизоляционным материалом «Корунд» в теплопункте главного корпуса ОФ №3, инв. № 1103517.

г. Мирный

«15» ноября 2010г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии – главный энергетик

В.К. Окоемов

Члены комиссии:

начальник РСУ ОФ №3

А.В. Лисохмар

мастер ТСиВ

А.В. Герасимов

составила настоящий акт о том, что при обследовании участка паропровода ($t=130^{\circ}\text{C}$) покрытого ЖКТМ «Корунд» в ноябре 2009г. температура на поверхности покрытия составляет 50°C , что ведет к значительному снижению тепловых потерь и сохранению энтальпии пара к потребителю.

За время эксплуатации, покрытие показало высокую стойкость, разрушений и отслоений не обнаружено. Покрытие обладает антакоррозионными свойствами, что положительно сказывается на сроках эксплуатации трубопроводов.

Главный энергетик ОФ №3
Начальник РСУ ОФ №3
Мастер ТСиВ ОФ №3



В.К. Окоемов
А.В. Лисохмар
А.В. Герасимов