



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(Ростехнадзор)
ИРКУТСКОЕ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
по технологическому
и экологическому надзору
Ростехнадзора**

664003, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 1
тел. 24-39-58, факс 24-01-63, E-mail: kans@igen.ru

05.05.2009 № 16/2816

**Директору
ООО НПП «ЭНРОФ»
Куницыну Ю.Н.**

Г Об использовании покрытия «Корунд» 7

Иркутское межрегиональное управление по технологическому и экологическому надзору считает возможным использование жидкого керамического теплоизоляционного покрытия серии «Корунд» (ТУ 5760-001-83663241-2008) в качестве тепловой изоляции поверхностей теплоиспользующего оборудования, трубопроводов и запорной арматуры в котельных и тепловых пунктах при соблюдении следующих условий:

- выполнение требований производителя по технологии нанесения слоев покрытия;
- выполнение требований по противопожарной безопасности;
- нанесение количества слоев, обеспечивающих температуру на поверхности изоляции не выше 45°C.

Заместитель руководителя



И.К. Степкин

Исп.: Григорьев Д.И.
Тел. 794-202