

Общество с ограниченной ответственностью  
**СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ**  
**ИНН 4715018395 КПП 471501001**

РОССИЯ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. ВСЕВОЛОЖСК, д. ЯНИНО-1, ул. НОВАЯ-1а  
р/сч 40702810300060000025 в ФИЛИАЛЕ МОРСКОГО БАНКА (ЗАО) в Санкт-Петербурге  
БИК 044583125 К.сч 30101810500000000125  
E-mail: [nwbld@mail.ru](mailto:nwbld@mail.ru)

**Акт**

Мы нижеподписавшиеся, комиссия в составе генерального директора ООО «НТМ-Строй» Лапченко Виктора Михайловича, начальника технического отдела по строительству и реконструкции в Северо-Западном федеральном округе Управделами президента Зверева Андрея Сергеевича, генерального директора ООО «СЗСХ» Вербовского Виталия Дмитриевича, Инженера ТБК Надежкина Валерия Вениаминовича составили настоящий акт о визуальном осмотре дома, находящегося в г. Санкт-Петербург по адресу Проспект Ударников 16, на фасад которого в апреле 2009 года был нанесен жидко-керамический материал «КОРУНД-Фасад».

Экспериментальное нанесение производилось один год назад. За время эксплуатации при визуальном осмотре дома не выявлено грибковых образований, при влажном климате г. Санкт-Петербурга, фасад выглядит эластичным, отслоения краски не происходит, хорошая адгезия. В процессе эксплуатации здания, сократились теплопотери, в следствии чего, уменьшились расходы на энергоносители. Была произведена реконструкция здания с увеличением площади на 1000 кв. метров. Потребление тепловой нагрузки не увеличилось. Документация подтверждающая теплоизоляционные свойства КОРУНД-Фасад передана в Дирекцию по Строительству Управделами Российской Федерации.

Считаем проведенные испытания за год эксплуатации здания по проспекту Ударников 16 в г. Санкт-Петербург положительными. Применение жидко-керамического материала КОРУНД-Фасад успешным.



Генеральный директор ООО «НТМ Строй»

Лапченко В. М.

Начальник тех. отдела по строительству  
и реконструкции в СЗ ФО Уд. Президента

Зверев А.С.

Генеральный директор ООО «СЗСХ»



Вербовский В.Д.

Инженер ТБК «Дарья»

Надежкин В.В.